

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 080623/10/051**

Полотно геотекстильное нетканое иглопробивное и термокаландрированное (дорнит) марки «Geoflax»  
-200  
100% полиэфир

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Нормативные значения	Результаты соответствия
1	Поверхностная плотность	г/м.кв	200	Соответствует
2	Толщина при давлении 2 кПа	мм	1,7	Соответствует
3	Разрывная нагрузка по длине	кН/м	4.5	Соответствует
4	Разрывная нагрузка по ширине	кН/м	4.5	Соответствует
5	Относительное удлинение при разрыве полотна в продольном/поперечном направлении, не менее	%	50/80	Соответствует
6	Коэффициент фильтрации, при давлении 2,0 кПа на пробу в направлении перпендикулярном к плоскости полотна, не менее, ГОСТ Р 52608	м/сут	85	Соответствует
7	Неровнота по массе не более	%	10	Соответствует
8	Ширина рулона	м/п	2	2
9	Длина рулона	м/п	100	100

№ партии - 10/051

Всего партия - 15 000 м2

Дата - 08.06.2023

Заключение: Продукция соответствует требованиям СТО 24902492-001-2023

Продукция сертифицирована. Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н07729

Срок действия с 06.06.2023 по 05.06.2026

Исполнитель



/Мезенцев Юрий Николаевич/